

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2023000307000377



苏州西门子电器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 苏州西门子电器有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

联系人: 徐飞霞
电话: 1370576****
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei

Digitally signed by Yan Cang Wei
Date: 2023.04.13 15:54:08 +08'00'

自我声明时间: 2023-04-13
自我声明地点: 天合
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023000307000377

产品系列、型号、规格:

ATH8-63; Ue: AC230V; Ui: 440V; Uimp: 4kV; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;
IΔ n: 30mA; 额定剩余动作类型: AC型, 电子式; IΔ m: 2000A; 瞬时脱扣类型: C型、D型;
; Ics: 6000A; Icn: 6000A; 极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离;

联系人: 徐飞霞
电话: 1370576****
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang
Wei

Digitally signed by Yan Cang Wei
Date: 2023.04.13 15:54:33 +08'00'

自我声明时间: 2023-04-13

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023000307000377

产品系列、型号、规格(附件):

3.3 型号的解释(Explanation of model/ type):

ATH 8 - 63 N 5 □ □ 030 AC
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 系列号: ATH: 断路器系列
- ② 产品名称: 8: RCBO 剩余电流动作断路器
- ③ 架壳等级: 63: 63A
- ④ 分断能力: N: 6kA;
- ⑤ 级数: 5: 1P+N
- ⑥ 脱扣类型: C: C型 (5In~10In); D: D型 (10In~14In)
- ⑦ 额定电流: 6: 6A; 10: 10A; 16: 16A; 20: 20A; 25: 25A; 32: 32A;
40: 40A; 50: 50A; 60: 63A
- ⑧ 剩余电流: 030: 30mA
- ⑨ 保护类型: AC: AC型漏电保护

联系人: 徐飞霞
电话: 1370576****
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang
Wei

Digitally signed by Yan Cang Wei
Date: 2023.04.13 15:55:01 +0800'

自我声明时间: 2023-04-13

自我声明地点: 天台

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。