



产品认证证书

证书编号: CQC19002219458

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2027年03月09日

委托人名称 苏州西门子电器有限公司
及注册地址 江苏省苏州新区珠江路455号

制造商名称 苏州西门子电器有限公司
及注册地址 江苏省苏州新区珠江路455号

生产企业名称
及生产地址

产品名称和系列、规格、型号 小型电磁继电器
SR 系列; 转换触点负载: 1Z:12A 250VAC/30VDC; 2Z:8A, 250VAC/30VDC; 线圈电压: 5VDC, 6VDC, 9VDC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 110VDC, 125VDC; 6VAC, 12VAC, 24VAC, 36VAC, 48VAC, 110VAC, 125VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC; 线圈功率: 0.53W, 0.8VA; 电气寿命: 100,000 周期; 机械寿命: 10,000,000 周期; 环境温度: -40°C~85°C; RTII(型号命名规则见附件)

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2019年05月22日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心





产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

CQC19002219458

纸 号:

命名规则:

SR	□	□	□	□	□	□	-□	-□
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1 SR 薄型
- 2 触点极数: 1: 1组 2: 2组
- 3 触点容量: H: 8A M: 12A
- 4 插脚类型: 无显示: 插片式;
- 5 指示灯: 无显示: 标准型 L: LED (交流线圈: 红色, 直流线圈: 绿色)
- 6 测试杆: 无显示: 标准型 T: 测试杆
- 7 保护二极管: 无显示: 标准型 D: 抑制浪涌 (直流) R: 抑制浪涌 (交流)
- 8 额定线圈电压: 直流: D+电压伏数 交流: A+电压伏数
5VDC, 6VDC, 9VDC, 12VDC, 24VDC, 36VDC, 48VDC, 110VDC, 125VDC;
6VAC, 12VAC, 24VAC, 36VAC, 48VAC, 110VAC, 125VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC
- 9 辅助代号: 无显示: 标准型, 2-10 位字符 用来标识供货信息 (不同代码间用“-”隔开)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心