

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020970305003712



苏州西门子电器有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

苏州西门子电器有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 苏州西门子电器有限公司
生产者地址: 江苏省苏州市苏州高新技术产业开发区珠江路455号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 按钮
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.5-2017
生产企业名称: 苏州西门子电器有限公司天台分公司
生产企业地址: 浙江省天台县济公大道699-10号

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei
Digitally signed by Yan Cang Wei
Date: 2022.08.11 14:21:34
+0800

自我声明时间: 2022-08-10
自我声明地点: 天台
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格:

PB1;Ui:600V;Uimp:6kV;Ith:10A; AC-15:Ue/leAC440V/4A,AC380V/4A,AC220V/6A,AC110V/6A,AC24V/6A; DC-13:Ue/leDC220V/0.4A,DC110V/1.2A,DC48V/4A,DC24V/6A; AC-12:Ue/leAC440V/10A,AC380V/10A,AC220V/10A,AC110V/10A,AC24V/10A; DC-12:Ue/leDC220V/1A,DC110V/3.5A,DC48V/8A,DC24V/10A; Z02电梯专用开关元件:DC-13:Ue/leDC24V/0.1A,DC48V/1A; 安装孔径:Φ 22mm;操作头IP65,螺钉接线开关元件和螺钉接线发光元件IP20,按钮盒IP65;型号解释详见附件

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-08-10
自我声明地点: 天台
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

3.3 型号的解释:

3.3.1 按钮整机的型号解释:

PB1 □ - □ □ □ □ □ □ □ / □ □ □ □ □ - □ □ - □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯

- ① 按钮型号, 安装孔 $\Phi 22\text{mm}$
 - ② 操作头外壳材料代码: M——金属, 亚光, L——塑料, 亚光。S——金属, 亮光
K——塑料, 黑色
 - 注: 操作头外壳为金属的后面跟金属中座, 外壳为塑料的后面跟塑料中座
 - ③ 接通(常开)开关元件数量: 1——6个最多2层,
 - ④ 分断(常闭)开关元件数量: 1——6个最多2层(开关元件总数不超过6个)。
 - 注: ③④位: AA表示头部不带中座, 00表示头部带中座。
 - ⑤ 换动器的品种: 见表1
 - ⑥ 旋钮或钥匙钮的操作旋转角度: 见表2
 - ⑦ 带灯钮代码: D(不是带灯钮不标志)
 - ⑧ 符号片代码: 见表3
 - ⑨ 钮或手柄的颜色:
 - 1、见表4。
 - 2、双位按钮斜线后两位表示钮片颜色, 如带灯产品第三位填写照明元件颜色, 具体颜色见表4。
 - ⑩ 发光元件的电压代码: 见表5
 - ⑪ 钥匙插拨位置: 见表6
 - ⑫ 旋钮/钥匙钮自复功能: f——左边自复位; fu——右边自复位; ffu——左右自复位。
 - ⑬ 平钮和高位钮: 平钮不标注, 凸钮为H。
 - ⑭ 蘑菇头直径: 40mm不标注, 30mm标30、60mm标60。
 - ⑮ 接线方式: 无标记——螺钉接线; PC——插接式接线
 - ⑯ 辅助代码(不同代码之间用“-”隔开)
 - 1. 无标注: 按常规型号供货。
 - 2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由2-10位数字或字母组成, 用来标识供货信息。
- FB: 配快速安装中座

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang
Wei

Digitally signed by Yan Cang Wei
Date: 2022.08.11 14:30:48 +08'00'

自我声明时间: 2022-08-10
自我声明地点: 天台
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

AT: 配定位垫片止转头部
 BT: 止转头部
 Z02: 电梯专用开关元件

表 1 操作头的品种代码

代码	不标注	M	ML	ZR	ZY	ZL	Y
操动器品种	瞬时型按钮	瞬时型蘑菇钮	自锁型蘑菇钮, 拉出释放	急停钮, 旋转释放	急停钮, 钥匙释放	急停钮, 拉出释放	2位置钥匙钮
代码	YS	X	XS	CX	CXS	T	R
操动器品种	3位置钥匙钮	短柄2位置旋钮	短柄3位置旋钮	长柄2位置旋钮	长柄3位置旋钮	保持型按钮	双位按钮
代码	ZLA	ZRA	ZYA				
操动器品种	触发式急停钮, 拉出释放	触发式急停钮, 旋转释放	触发式急停钮, 钥匙释放				

备注: ZL 根据印字不同, 在中间添加数字进行区分。ZxL—x: 表示数字。例如: Z1L (印三个箭头) /Z2L (印三个 STOP) /Z3L (印三个箭头加 release)。

表 2 旋钮或钥匙钮的操作旋转角度代码

代码	不标注	6	9
旋转角度	90° V	2x60° \V	90°9 点钟-12 点钟
操作位置数	2 位置	3 位置	2 位置

注 1: 不是旋钮或钥匙钮不标注。
 注 2: 符号 V——表示操作位置是向上左右二个操作位置。
 符号 \V——表示操作位置为向上左中右三个操作位置。

表 3 带灯钮的符号片代码

代码	不标注	Sxy	S99
符号片内容	没有符号片	标准符号片	有符号片, 内容客户要求

注: 代码 Sxy 中的 xy 是数字, 见样本中的符号片编号。

联系人: 徐飞霞
 电话: 0576-83806936-8121
 电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
 指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-08-10
 自我声明地点: 天台
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

表 4 按钮的钮片、蘑菇头、手柄、发光元件的颜色

代码	r	g	b	y	w	k
颜色	红	绿	蓝	黄	白	黑

注: 钥匙钮不标注颜色。

表 5 带灯钮——发光元件的电压

电压代码	20	21	22	15	23	16	24	25	17	18	26	27
电源	AC/DC											
电压(V)	5	6	12	15	24	30	36	48	63	75	110	127

电压代码	36	28	31	40	41	42	32	37
电源	AC/DC		AC					
电压(V)	150	220	220	230	240	250	380	270

注: 不是带灯钮不标注。

表 6 钥匙钮——钥匙的拔出位置

代码	L	C	R	LC	CR	E	LR
钥匙拔出位置	左边	中间	右边	左、中	中、右	任意位置	左、右

注: 不是钥匙钮不标注。

3.3.2 部件编号的解释

PB1 - F - □ □ □ - □ - □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

联系人: 徐飞霞
 电话: 0576-83806936-8121
 电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
 指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-08-10
 自我声明地点: 天台
 生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

- ① PB1——按钮型号
- ② F——按钮部件
- ③ C——开关元件; D——发光元件; Z——中座; P——密封罩; Yxy——钥匙;
M1——PB1S 安装板; M2——PB1L 安装板; B11——标牌框; B12——标牌板;
PC——紧急按钮保护圈 (a: 全防护样式 b: 半防护样式)
- ④⑤⑥ 见部件各自的解释。
备注: Yxy-xy 无标注, 常规通配钥匙。 xy-数字表示, 不通配钥匙编码。
- ⑦ 辅助代码 (不同代码之间用“-”隔开)
 - 1. 无标注: 按常规型号供货。
 - 2. 有标注: 按要求标注, 标注的代码由 2-10 位数字或字母组成, 用来标识供货信息。

Z02: 电梯专用开关元件

a) 开关元件

PB1 - F - C □ □ - □

① ② ③④⑤ ⑥

- ①② 见上述部件编号解释。
- ③ C——开关元件。
- ④ 0——常开触头数为 0; 1——1 个常开触头。
- ⑤ 0——常闭触头数为 0; 1——1 个常闭触头。
- ⑥ 无标记——螺钉接线; PC——插接式接线

b) 发光元件

PB1 - F - D □ □ - □

① ② ③④⑤ ⑥

- ①② 见上述部件编号解释。
- ③ D——发光元件。
- ④ 颜色代码见表 4。

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-08-10
自我声明地点: 天台
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970305003712

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2009010305376568转换, 以下内容同原证书附件):

- ⑤ 电压代码见表 5。
- ⑥ 无标记---螺钉接线; PC---插接式接线

c) 中座

PB1 - E - Z □

- ① ② ③ ④

- ①② 见上述部件编号解释。
- ③ Z---中座。
- ④ S---金属中座, P---塑料中座;
SF---配合金属头部使用的快速安装中座, PF---配合塑料头部使用的快速安装中座

d) 按钮盒的编号解释

X K □ - □ □ / □

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① 小型箱
- ② 控制箱
- ③ 安装方式: A:明装式, 可安装带 1 层开关元件的按钮;
B:明装式, 可安装带 2 层开关元件的按钮;
R:嵌入式, 可安装带 1 层开关元件的按钮
无字母: 明装式, 可安装带 2 层开关元件的按钮
- ④ 箱体品种序号: 1~2 位数字表示
- ⑤ 盖种类: T: 透明;
F: 翻盖;
TF: 透明翻盖;
无字母:不透明螺丝紧固式盖。
- ⑥ 按钮配置数量

联系人: 徐飞霞
电话: 0576-83806936-8121
电子邮箱: feixia.xu@siemens.com
指定签字人: Yan Cang Wei

自我声明时间: 2022-08-10
自我声明地点: 天台
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。